

## ПАСПОРТ ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ОХЛАЖДАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность вашего выбора. Вы можете быть уверены, что приобрели современные откатные двери для охлаждаемых помещений, спроектированные и изготовленные в соответствии с международными нормами.

### Сведения о продукции

Откатные двери для охлаждаемых помещений DoorHan: серия \_\_\_\_\_, номер договора \_\_\_\_\_.

### Технические характеристики

Характеристика	Значения			
Температурный режим внутри холодильной камеры	+6...-5 °C	-5...-18 °C	-18...-27 °C	-27...-35 °C
Температурный режим перед холодильной камерой	+35...0 °C	+25...-35 °C	+50...-35 °C	+50...-35 °C
Толщина теплоизоляции	80 мм	80 мм	120 мм	120 мм
Исполнение	средне-температурное	низко-температурное	низко-температурное	низко-температурное
Обогрев рамы и нижнего уплотнителя	не требуется	требуется	требуется	требуется
Обогрев периметра полотна	не требуется	опционально	опционально	требуется
Влажность	до 100 %	до 100 %	до 100 %	до 100 %
Использование с открытыми продуктами	возможно	возможно	возможно	возможно
Обработка антисептическими составами	возможно	возможно	возможно	возможно
Аварийное открывание запорных механизмов	есть	есть	есть	есть
Монтаж полотна и рамы двери	накладной	накладной	накладной	накладной
Питание системы обогрева	220 В	220 В	220 В	220 В
Приведенное сопротивление теплопередаче при -35 °C	термообогревающий кабель отключен — 1,96 Вт/(м·°C); термообогревающий кабель включен — 3,5 Вт/(м·°C)			



## Комплект поставки\*

После получения изделие необходимо распаковать и произвести его осмотр. Убедитесь, что изделие не имеет повреждений. Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

№	Наименование*	Количество
1		
2		
3		
4		
5		

\*Заполняется продавцом

## Свидетельство о приемке

Откатные двери для охлаждаемых помещений, заводской номер \_\_\_\_\_.

Соответствуют требованиям конструкторской и нормативной документации.

Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным.

Контроль произвел \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ М. П.

Дата продажи изделия «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Изделие произведено в соответствии с ТУ 25.12.10-002-58988588-2017.

## Свидетельство о монтаже

Откатные двери для охлаждаемых помещений, заводской номер \_\_\_\_\_

смонтированы в соответствии с требованиями изготовителя к проведению монтажа и признаны годными к эксплуатации.

(наименование, адрес и телефон монтажной организации)

Начальник монтажной бригады \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата монтажа «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте

№	Дата	Выполненная работа	Примечание	Организация/подпись отв. лица



Тел.: +7 495 933-24-00 | [www.doorhan.ru](http://www.doorhan.ru) | e-mail: [info@doorhan.ru](mailto:info@doorhan.ru)

000 «СторХан», Россия, 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120.